

*Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий*

Учетный № ПМ 24230041000108732443

*Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:*

*QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого
составлен соответствующий документ*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

территориальный отдел в г. Норильске,

663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А,

тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, e-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Норильск

№ 22410

«19» декабря 2023г.

Мною, Снытко Софьей Александровной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 43", ИНН

2457041088, ОГРН 1022401631240, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Рудная, д. 15 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете № 33 (ОБЖ) на стульях отсутствует маркировка.

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - в кабинете № 33 (ОБЖ) ученические столы стоят вплотную к внутренней стене.

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете № 27 (русский язык) на ученических стульях и партах отсутствует маркировка.

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в кабинете № 35 (технология девочек) имеются подтеки на потолке.

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в коридоре 2 этажа имеется трещина в стене.

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в кабинете № 9 (начальные классы) светильник находится в неисправном состоянии.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» а именно: в кабинете № 33 (ОБЖ) на стульях отсутствует маркировка, в кабинете № 27 (русский язык) на ученических стульях и партах отсутствует маркировка. Срок исполнения: до 20.12.2024.

2. Устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" а именно: в кабинете № 33 (ОБЖ) ученические столы стоят вплотную к внутренней стене. Срок исполнения: до 20.12.2024

3. Устранить в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» а именно: в кабинете № 35 (технология девочек) имеются подтеки на потолке, в коридоре 2 этажа имеется трещина в стене. Срок исполнения: до 20.12.2024

4. Устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» а именно: в кабинете № 9 (начальные классы) светильник находится в неисправном состоянии. Срок исполнения: до 20.12.2024

5. Срок исполнения: до «20» декабря 2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ " «Средняя школа № 43", ИНН 2457041088, ОГРН 1022401631240, 663333, Красноярский край, г. Норильск, ул. Рудная, д. 15.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А, тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» декабря 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного

санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске



_____ С.А. Снытко

С предписанием от 19.12.2023г. № 22410 ознакомлен (а), копию получил (а): «___» декабря 2023 г. _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

Предписание от 19.12.2023г. № 22410 направлено в МБОУ "Средняя школа № 43" по адресу электронной почты: E-mail: moy43@yandex.ru