



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2, тел. 508-402, тел. доверия 399-999 [gu@mail.14.mchs.gov.ru](mailto:gu@mail.14.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Оймяконскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

678730, п. Усть-Нера, Энергетический проезд, д. 3, тел. 2-10-36, [ond\\_oymyakon@mail.ru](mailto:ond_oymyakon@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 13/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается  
предписание: 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЙМЯКОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА ИМЕНИ Н.О. КРИВОШАПКИНА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио начальника ОНД и ПР по Оймяконскому району УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РС (Я) – врио главного государственного инспектора Оймяконского района по  
пожарному надзору майора внутренней службы Никитина П.В.

№13 от «28» февраля 2022 года

в период с «16» марта 2022 г. по «16» марта 2022 г.

врио начальника ОНД и ПР по Оймяконскому району майор внутренней службы

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

**Никитин Павел Вячеславович**

органа государственного пожарного надзора)

проведена            плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица            директор  
Посельская Екатерина Гаврильевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Противопожарное водоснабжение не в рабочем состоянии,	(п. 48 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
2.	Не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,	(п. 48 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
3.	Отсутствует декларация пожарной безопасности,	(ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	до 01.07.2022г.	
4.	На путях эвакуации допускается применение покрытия пола с менее низкой пожарной опасностью, чем класс КМ2,	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	до 01.07.2022г.	
5.	Огнетушители вывешены на высоте более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание,	(п. 409 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
6.	Кабели и провода систем противопожарной защиты (СПЗ), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4, и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315,	(п. 4.5 СП 6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»);	до 01.07.2022г.	
7.	Дверь эвакуационного выхода открывается не полностью,	(п. 27 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
8.	Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты,	(п. 56 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	

9.	В помещении электрощитовой отсутствует диэлектрический комплект,	(п. 410 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
10.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного,	(п.п. 30, 56 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
11.	Отсутствуют эвакуационные освещения (аварийные освещение) которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения,	(п. 37 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
12.	Шлейф №4 не в рабочем состоянии,	(п. 54 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
13.	Пожарный щит недоукомплектован (отсутствуют кошма, совковая лопата, лом, песок объемом 0,5 куб. метра, конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков),	(п.п. 410, 411 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
14.	В помещении завхоза допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией,	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
15.	В помещении ОБЖ допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией,	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
16.	В прихожей столовой отсутствуют дымовые пожарные извещатели,	(п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);	до 01.07.2022г.	
17.	В подсобном помещении компьютерного класса отсутствуют дымовые пожарные извещатели,	(п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);	до 01.07.2022г.	
18.	В подсобном помещении для лыж установлен 1 дымовой пожарный извещатель,	(п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);	до 01.07.2022г.	
19.	В помещении лаборатории химии установлен 1 дымовой пожарный извещатель,	(п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и	до 01.07.2022г.	

		автоматизация систем противопожарной защиты»);		
20.	В помещении гардероба установлен 1 дымовой пожарный извещатель,	(п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);	до 01.07.2022г.	
<b>Здание интерната</b>				
21.	Отсутствует указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения,	(п. 48 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
22.	Над парадным входом допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией,	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
23.	Кабели и провода систем противопожарной защиты (СПЗ), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4, и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315,	(п. 4.5 СП 6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»);	до 01.07.2022г.	
24.	Огнетушители не прошли своевременную перезарядку,	(п. 60 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
25.	Извещатели пожарные ручные (ИПР) расположенные на стенах коридоров, вывешены на высоте более 1,5 метров от уровня пола до кнопки,	(п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);	до 01.07.2022г.	
26.	Огнетушители не имеют порядкового номера, нанесенные на корпус огнетушителей,	(п. 407 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
27.	В комнате №4 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией,	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
28.	Ручной электрический фонарь из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, не в рабочем состоянии,	(п.п. 6, 30, 56 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
29.	Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты,	(п. 56 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
30.	В помещении кухни допускается	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	

	эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией,			
31.	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу,	(п. 50 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
32.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного,	(п.п. 6, 30, 56 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
33.	В помещении склада допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией,	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
34.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм,	(п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);	до 01.07.2022г.	
35.	В комнате №1 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией,	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
36.	В помещении помощника воспитателя установлен 1 дымовой пожарный извещатель,	(п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);	до 01.07.2022г.	
37.	Пожарный щит недоукомплектован (отсутствуют кошма, совковая лопата, песок объемом 0,5 куб. метра, конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков),	(п.п. 410, 411 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
38.	Отсутствуют эвакуационные освещения (аварийные освещение) которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения,	(п. 37 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
<b>Здание гаража</b>				
39.	Здание гаража не защищена системой пожарной сигнализации,	(п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	до 01.07.2022г.	

		автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);		
40.	Отсутствует указатели направление движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения,	(п. 48 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
41.	В здании гаража допускаются эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией,	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
42.	Отсутствует пожарный щит,	(п.п. 410, 411 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
43.	Не обеспечен объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями),	(п. 60 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	
44.	Допускается пользование электропроводами с видимыми нарушениями изоляции,	(п. 35 ППР в РФ);	до 01.07.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор, Посельская Е.Г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Врио начальника ОНД и ПР по Оймяконскому району майор внутренней службы Никитин П.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

